



КНМ 76210061000201329130
Номер плана 294-ФЗ 2021006103
Номер проверки 294-ФЗ 762104694785



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 329/ 1**

- (первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
учреждению «Детский сад № 135»

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по
пожарному надзору Морева Алексея Николаевича № 329 от 09.11.2021 года
в период с « 11 » ноября 2021 г. по « 22 » ноября 2021 г .

государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной
(должности, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая (внеплановая) выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МДОУ «Детский
сад № 135» Петриченко Татьяна Ивановна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Рос-	Срок устранения нарушения обяза-	Отметка о выполне-

	с указанием конкретного места выявленного нарушения	систой Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	тельных требований пожарной безопасности	
1.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (система принята 30.12.2010 года, срок эксплуатации более 10 лет)	п.54 ППР в РФ; п.5.1.6 ГОСТ Р 5401-2010	14.11.2022	
2.	В качестве первичных средств пожаротушения в учреждении для помещений допускается применение огнетушителей ОУ-5. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара (согласно журнала эксплуатации систем противопожарной защиты).	<u>п.60, приложение XIX п. 395, п.397 ППР в РФ</u>	14.11.2022	
3.	На противопожарной двери помещения электроцифровой отсутствует механизм для самозакрывания	п.24, п.29 ППР в РФ	14.11.2022	
4.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя ОП-4, расположенного рядом с группой Колокольчик 2 этаж (индикатор давления в красной зоне)	п.60 ППР в РФ	14.11.2022	
5.	Запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещения гр.Лебедушка 2 этаж на эвакуационную лестницу не обеспечивают возможность свободного их открывания изнутри без ключа	п.26 ППР в РФ	14.11.2022	
6.	Запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещения гр.Солнышко 1 этаж наружу не обеспечивают возможность свободного их открывания изнутри без ключа	п.26 ППР в РФ	14.11.2022	
7.	Запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещения гр.Земляничка 1 этаж наружу не обеспечивают возможность свободного их открывания изнутри без ключа	п.26 ППР в РФ	14.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Сейфидин С. И. Захар М. И.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Давыдов С. В.
(подпись)

государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору
майор внутренней службы Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



[Handwritten Signature]
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.