

ПРЕДПИСАНИЕ № 731
об устранении выявленных нарушений

02.12.2021г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 135» (МДОУ «Детский сад № 135»)**, ОГРН 1027600511553, ИНН 7602024308, расположен по адресу: 150052, г.Ярославль, ул. Урицкого, д. 65а, акт плановой выездной проверки № 351 от 02.12.2021г.

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

1. п. 2.7.2., п. 2.8.3. Оконные блоки имеют ветхие рамы и составные стекла, что препятствует качественному проветриванию, в помещениях: музыкального зала, в раздевалке группы "Колокольчик", в групповой, спальне и туалетной группы "Ладушки", в раздевалке группы "Лебедушка", в спальне группы "Сказка", во всех помещениях пищеблока.

2. п. 2.5.3. Определяются участки повреждения отделки стен и потолков помещений пищеблока, в отделении сушки белья и туалетной комнате прачечной, в туалетных комнатах в группах: "Ладушки", "Колокольчик", "Рябинка", в раздевалке и коридоре у группы "Березка". В процедурном кабинете медицинского блока произошло полное отслоение кафельной плитки на стенах.

3. п. 2.5.2. В игровой группы "Ладушки", линолеум имеет дефекты и повреждения, что препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции.

4. п.1.5. Сведения о ревакцинации против дифтерии отсутствуют у сотрудников детского сада: Азизян А. Р., Дядина О. С., Цветкова С. А., Петриченко Т. И.

5. п. 2.4.6.2. В группе "Земляничка" имеется кухонная посуда с частично отбитыми эмалированными крышками.

6. п. 2.11.2. В группе "Колобок" не проводится ежедневная обработка игрушек.

7. п. 2.2.4. Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек к прогулочным верандам на территории детского сада, имеет выбоины и дефекты, требует ремонта.

8. п. 3.1.2. Две прогулочные веранды, объединенные общей кирпичной стеной (территория группы "Березка"), нуждаются в ремонте - имеются повреждения и выбоины кирпичной кладки стен, покрытия крыши, деревянные полы местами прогнили и имеют дефекты, что является небезопасным для детей и сотрудников детского сада.

Предлагаю устранить нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

1.п. 2.7.2., п. 2.8.3. Заменить оконные блоки с ветхими рамами и составными стеклами, в помещениях: музыкального зала, в раздевалке группы "Колокольчик", в групповой, спальне и туалетной группы "Ладушки", в раздевалке группы "Лебедушка", в спальне группы "Сказка", во всех помещениях пищеблока. Обеспечить проведение качественного проветривания помещений детского сада.

2. п. 2.5.3. Ликвидировать повреждения отделки стен и потолков помещений пищеблока, в отделении сушки белья и туалетной комнате прачечной, в туалетных комнатах в группах: "Ладушки", "Колокольчик", "Рябинка", в раздевалке и коридоре у группы "Березка". В процедурном кабинете медицинского блока произвести отделку стен кафельной плиткой,

допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. п. 2.5.2. В игровой группы "Ладушки", устранить дефекты и повреждения линолеума, обеспечить проведение качественной влажной уборки и дезинфекции.

4. п.1.5. Иметь сведения о ревакцинации против дифтерии в медицинских книжках сотрудников детского сада: Азизян А. Р., Дядина О. С., Цветкова С. А., Петриченко Т. И.

5. п. 2.4.6.2. В группе "Земляничка" заменить кухонную посуду с поврежденными эмалированными крышками.

6. п. 2.11.2. В группе "Колобок" обеспечить ежедневную обработку игрушек в соответствии с требованиями санитарных правил.

7. п. 2.2.4. Отремонтировать асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек к прогулочным верандам на территории детского сада.

8. п. 3.1.2. Устранить повреждения и выбоины кирпичной кладки стен, покрытия крыши, отремонтировать деревянные полы в двух прогулочных верандах, объединенных общей кирпичной стеной (территория группы "Березка"). Обеспечить безопасность детей и сотрудников детского сада в период прогулки.

Срок исполнения: 01.12.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 135», ОГРН 1027600511553, ИНН 7602024308; расположенное по адресу: 150052, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Урицкого, дом 65 а.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания **представить в срок до «01» декабря 2023 года.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя
М.П.



Л. С. Золотина

Копию настоящего предписания получил:

02.12.2023.

Демуровичев Д.И.
Ф.И.О